# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАСХОРН ПОЛИМЕР»

**142181, Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская д. 2, стр. 320, пом. 97 тел. 8 (495) 772-20-90**
**ИНН/КПП 7731115360/507401001**
**р/с 40702810102090001064 в АО "АЛЬФА-БАНК",**
**к/с 30101810200000000593, БИК 044525593**

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.45976
Срок действия с 17.01.2024 по 16.01.2027 г.
№0176473
ООО «Прогресс» 115191, Россия, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Донской, переулок Духовский, д.17, стр15, пом.11н/2

## Паспорт 12/08-2075

**Трубы защитные для защиты кабельных линий одно- и двустенные. Гибкие и жёсткие, наружным диаметром от 63 до 200 мм из полиэтилена. Серийный выпуск по ТУ 2248-001-90127158-2011 п.п. 1.4таб.2, 1.5,1.10**

Подлежат сертификации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04 ИБФ1.ОСП28.45976

Наименование: Труба защитная из ПНД SN4 наружным диаметром 110 (50м) с соединительной муфтой
Партия: **12-08**
Дата изготовления 16**.07.25.**
Количество, м: **1000**

| № п/п | Наименование показателя | Требование ТУ | Результат испытаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Должен соответствовать контрольному образцу | соответствует |
| 2 | Цвет: | синий | соответствует |
| 3 | Размеры мм: | | |
| | - наружный диаметр | 111,7 (+0,2/-0) | соответствует |
| | -внутренний диаметр | 93,8 | соответствует |
| | -толщина стенок внутренних слоёв трубы | 0,6/2,1 | соответствует |
| 4 | Кольцевая жёсткость SN Кн/м2 | Не менее 4 | соответствует |
| 6 | Температура хрупкости, С, не менее | минус 40 | соответствует |
| 7 | Стойкость к воздействию высоких температур % деформации не более | 5 | соответствует |

**Заключение ОТК:**
Качество, труба защитная из ПНД SN4 наружным диаметром 110 (50м) с муфтой соответствует требованием ТУ 2248-001-90127158-2011 п.п. 1.4таб.2, 1.5,1.10
Протокол испытания № 41401-ПРГ/24 от 16.01.2024 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Мастер ОТК _____ Довженко Р.В.