ООО «НАСХОРН ПОЛИМЕР»

142181, Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская д. 2, стр. 320, пом. 97 тел. 8 (495) 772-20-9

ИНН/КПП 7731115360/507401001

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.45975
Срок действия с 17.01.2024 по 16.01.2027 г.
№0176474
ООО «Прогресс» 115191, Россия, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Донской, преулок Духовский, д.17, стр15, пом.11н/2

Паспорт 12Д- 08/2174

Трубы дренажные гофрированные одно- и двустенные гибкие жёсткие типов 1,2,3 и 4 наружным диаметром от 50 до 250 диаметра из полиэтилена
Серийный выпуск по ТУ 2248-002-90127158-2011 п.п. 1.3.1таб.1, 1.4.1,1.4.3, 1.4.4,1.6.3

Подлежат сертификации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04 ИБФ1.ОСП28.45975

Наименование: Труба дренажная из ПНД SN4 наружным диаметром 160 (50 м) с перфорацией в геотекстиле ОМ 80г/м2 с соединительной муфтой
Партия: **12/08**
Дата изготовления **21.07.25.**
Количество, м: **500**

№ п/п	Наименование показателя	Требование ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	соответствует
2	Цвет:	чёрный	соответствует
3	Размеры мм:		
	- наружный диаметр	162,00 (+0,2/-0)	соответствует
	-внутренний диаметр	140,2	соответствует
	-толщина стенок внутренних слоёв трубы	1,0/2,1	соответствует
4	Кольцевая жёсткость SN Кн/м2	Не менее 4	соответствует
5	Пропускная способность дренажных труб в зависимости от угла наклона (л/сек)	При 1D/% --13,75 л/с	соответствует
6	Тип перфорации	Полная перфорация (тип IV) 40-60 гр.	соответствует
7	Кол-во водоприёмных отверстий	6 водоприёмных отверстий	соответствует

Заключение ОТК:
Качество, труба дренажная из ПНД SN4 наружным диаметром 160 (50м) с перфорацией в геотекстиле ОМ 80г/м2 соответствует требованием ТУ 2248-002-90127158-2011 п.п. 1.3.1таб.1,1.4.1, 1.4.3, 1.4.4.,1.6.3
Протокол испытания № 41400-ПРГ/24 от 16.01.2024 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» аттестат аккредитации РОСС RU 32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Мастер ОТК _____ Довженко Р.В.

